

ANFORDERUNG INBETRIEBNAHME DER WÄRMEPUMPE

Anforderung unbedingt 10 bis 12 Tage vor Inbetriebnahme einreichen!!

Baustellenanschrift: Datum.....
Name.....

Straße.....

PLZ.....Ort.....

.....

Telefon Bauherr Privat.....Firma.....

Geräte-Typ:

Bei Luft-Split-Wärmepumpen bitte genaue Länge für Kältemittelleitung:Meter

Vorraussetzungen für die Inbetriebnahme erfüllt:

Fertigmeldung des Elektrikers (bitte beifügen)

Kein provisorischer Baustellenzähler für die IBN

Schriftliche Mitteilung der Heizungsbau-Firma, daß der Heizkreis mit Wasser befüllt, die Anlage ordnungsgemäß entlüftet und beim ersten Heizbetrieb vollständig funktionsfähig ist (bitte beifügen) bei Erdreichanlagen - Solekreis fertig befüllt ist.

Bei Anlagen mit Warmwasserbereitung durch die Wärmepumpe muß dieser Teil der Anlage ebenfalls betriebsbereit sein, damit die Warmwasserbereitung in Betrieb gesetzt und getestet werden kann.

Anwesenheit des Bauherrn oder eine Vertretung zur Erklärung der Bedienung der Wärmepumpen-Anlage.

Diese Punkte müssen unbedingt erfüllt sein, da sonst die Inbetriebnahme durch unseren Techniker nicht möglich ist.

Bitte beachten: jedes Provisorium erfordert meist eine 2. Anfahrt des Services und führt zu zusätzlichen Kosten !

Mögliche Termine:.....

Anschrift und Telefon Heizungsfirma / Bauträger / Bauleiter

.....

.....

.....
(Unterschrift d. Bauherrn, Heizungsfirma oder Bauträger/Bauleiter)

Bezüglich der Terminvereinbarung setzen wir uns mit dem Unterzeichnenden umgehend in Verbindung.
Mit der Unterzeichnung werden die aufgezeigten Punkte als ordnungsgemäß ausgeführt bestätigt.

Per Fax oder Post an:

BARTL
WÄRMEPUMPEN

Pforzheimer Str. 298-300
70499 Stuttgart (Weilimdorf)

Telefon 0711/13 81 25-0
Telefax 0711/13 81 25-30

e-mail info@bartlwp.de
Internet www.bartlwp.de